

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Транспортная, 8, г. Северск, Томская обл., 636000

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: fire@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Транспортная, 8, г. Северск, Томская обл., 636000

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: ogpn@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 22 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

«Детский сад № 34» (МБДОУ «Детский сад № 34»)

(гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору № 22 от «29» января 2019 года,

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

с 10 ч. 00 мин. «13» марта 2019 г. по 15 ч. 00 мин. «18» марта 2019 г.

проведена проверка Государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Гордюхиным Алексеем Александровичем МБДОУ «Детский сад № 34» по адресам: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Советская, 5, ул. Судостроителей, 10.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Белоцерковской Светланой Владимировной – заведующим МБДОУ «Детский сад № 34»,

(указываются должность, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

заместителем заведующего МБДОУ «Детский сад № 34» Оксенгерт Ириной Викторовной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнен и (указывается только выполнене)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить необходимое заполнение проемов в противопожарных преградах помещений складского назначения (Ф5.2), а именно помещение «костюмерной» (категория ВЗ), кладовая пищеблока (категория ВЗ), расположенных на первом этаже, противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее, чем EI 30, в здании МБДОУ «Детский сад № 34» - по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Советская, 5;	- ч.ч. 2, 3 ст. 87, ч.ч 1, 2, 3, 13 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» СП 4.13130.2013 утв. приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. № 288, п.п. 5.14*, 7.4, 7.5, таблица 1, 2* Строительных норм и	01.09.2020	

		правил 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных в действие постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7		
2.	Обеспечить необходимое заполнение проема в противопожарных преградах помещения складского назначения (Ф5.2), а именно помещение «кладовой» (категория В3), расположенной на первом этаже, противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее, чем EI 30, в здании МБДОУ «Детский сад № 34» - по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Судостроителей, 10;	- ч.ч. 2, 3 ст. 87, ч.ч. 1, 2, 3, 13 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» СП 4.13130.2013 утв. приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. № 288, п.п. 5.14*, 7.4, 7.5, таблица 1, 2* Строительных норм и правил 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных в действие постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7	01.09.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8
МЧС России» по пожарному надзору Гордюхин А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 18 » марта 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

РГ
(подпись)

Келочниковская С.В.
(должность)

Закрусская
(фамилия, инициалы)

« 18 » 03 20 19 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

