

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»

(наименование территориального органа МЧС России)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: fire@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел федерального государственного пожарного надзора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»

(наименование органа государственного пожарного надзора)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: ogpn@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ЗАТО Северск

(место составления акта)

«12» декабря 2018 года

(дата составления акта)

14 ч. 00 мин.

(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 118

По адресу/адресам: **Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Советская, 5**

(место проведения проверки)

На основании: **распоряжения заместителя главного государственного инспектора**

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

ФГКУ «Специальное управление ФПС №8 МЧС России» по пожарному надзору
о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 12.11.2018 № 118

была проведена **внеплановая, выездная**

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

«Детский сад № 34» (МБДОУ «Детский сад № 34»), здания детского сада, категория риска - высокий
Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Советская, 5

правообладатель – МБДОУ «Детский сад № 34»

(наименование и место нахождения объекта защиты, в отношении которого фактически были проведены мероприятия по контролю, наименование его правообладателя (правообладателей))

Дата и время проведения проверки:

«__» 20 г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность

«__» 20 г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

2 рабочих дня

«16» ноября 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«12» декабря 2018 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: **Отделом федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы)** (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 34»

С.В. Белоцерковская

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

13.11.2018, 14 час. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

12.11.2018 № 5-576-2018

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: **Гордюхин Алексей Александрович**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку;

государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №8 МЧС России»

в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов

по пожарному надзору

и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Белоцерковская Светлана Владимировна -

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц))

заведующий МБДОУ «Детский сад № 34»

или: уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Не проверялось

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Не проверялось

Нарушений не выявлено. В соответствии с разъяснением начальника института ФГБУ ВНИИПО МЧС России Д.М. Гордиенко от 05.12.2018 № 7670эп-11-2-3 следует, что требования ГОСТ Р 53325 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» предъявляются к техническим средствам, в частности к приборам пожарным управления, а не к организационным мероприятиям в отношении них. Пункт 7.2.12 ГОСТ Р 53325 о защите от несанкционированного доступа относится только к органам управления прибора, а не к линиям связи, в том числе межблочным. Требования раздела 7 ГОСТ Р 53325 по контролю линий относятся к внешним линиям связи. В том случае, если прибор является блочно - модульным и согласно технической документации его компоненты должны быть размещены в монтажном шкафу или запираемой стойке, то межблочные линии связи не являются внешними. Следовательно, требования по контролю линий связи к ним не предъявляются.

Учитывая изложенное, нарушения обязательных требований пожарной безопасности отсутствуют.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1. Копия письма начальника института ФГБУ ВНИИПО МЧС России Д.М. Гордиенко от 05.12.2018 № 7670эп-11-2-3 (информация размещена на сайте http://www.trombon.org/other/news.php?ELEMENT_ID=680) на 1 л. в 1 экз;
2. Сопроводительное письмо от 12.11.2018 № 1459п-34/8-9-7 на 1 л. в 1 экз.;
3. Решение о согласовании внеплановой выездной проверки от 12.11.2018 № 5-54в-2018 на 1 л. в 1 экз.;
4. Копия обращения Неверова Д.В. исх. № 07-898-18 от 11.10.2018 с приложениями на 5 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору Гордюхин А.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Белоцерковская Светлана Владимировна – заведующий МБДОУ «Детский сад № 34»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«12» 12 2018 г.

А.А. Гордюхин

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

